

Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß der 17. BImSchV über den Betrieb des Zementwerkes

1. Eigentümer der Anlage: Solnhofer Portland-Zementwerke GmbH & Co.KG

2. Betreiber: Solnhofer Portland-Zementwerke GmbH & Co.KG

3. Berichtszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

4. Rauchgasreinigung:

- Entstaubung: Gewerbefilter Ofen und Bypass
- Entstickung: SCR-Verfahren
- Entstickung: SNCR-Verfahren, Reduktionsmittel Ammoniakwasser <25%

5. Abfall-Mitverbrennung:

- genehmigte Einsatzstoffe:
 - EBS
 - Tiermehl

6. Kontinuierlich gemessene Emissionen/Verbrennungsbedingungen und deren Bewertung:

Anlage im Betrieb (h) gemäß BEP 2017 | Verbund- und Direktbetrieb 7840

alle Zahlen als mg/m ³ i.N. (trockenes Abgas im Normalzustand bei einem Bezugssauerstoff von 10 %)	Halbstundenmittelwerte		Tagesmittelwerte	
	Grenzwert	Anzahl Überschreitungen des Grenzwertes	Grenzwert	Anzahl Überschreitungen des Grenzwertes
Staub	30	0	10	0
Chlorwasserstoff	60	0	10	0
Schwefeldioxid	200	0	50	0
Stickoxide	400	2	200	1
Quecksilber	0,05	1	0,05	0
Cges	20	4	10	0
Kohlenmonoxid	1500	0	1000	0
Ammoniak	60	2	30	0

Maßnahmen gegen zukünftige Überschreitungen:

7. Einzelmessungen und deren Bewertung

Die Messungen wurden durch die LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH vom 20. - 22.07. durchgeführt

Parameter	Einheit	Grenzwert	Maximalwert abzüglich erweiterter Messunsicherheit	Maximalwert zuzüglich erweiterter Messunsicherheit
Staub	mg/m ³	30	<0,2	0,4
gasförmige anorganische Flurverbindungen	mg/m ³	1	<0,2	<0,4
Cadmium und seine Verbindungen Thallium und seine Verbindungen	mg/m ³	0,03	<0,002	<0,004
Nickel und seine Verbindungen	mg/m ³	0,1	<0,001	0,002
Summe aus: Antimon, Arsen, Blei, Chrom, Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Vanadium, Zinn und deren Verbindungen	mg/m ³	0,4	0,01	0,05
Benzol	mg/m ³	5	0,1	0,3
Dioxine und Furane: Toxizitätsäquivalente	ng/m ³	0,1	<0,002	<0,004

8. Ansprechpartner bei Rückfragen:

Landratsamt Weißenburg/Gunzenhausen	Herr Löffler	Tel.: 09141/902-319
	Herr Schott	Tel.: 09141/902-324
	Herr Eichhorn	Tel.: 09141/902-282
Solnhofer Portland-Zementwerke	Herr Haarnagell	Tel.: 09145/601-237